

ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

Dinkhoff Tiefbaugesellschaft mbH

Prozessionsweg 18 • 48493 Wettringen

die Anforderungen

nach dem Arbeitsblatt

DVGW GW 301

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen
- Anforderungen und Prüfungen / Ausgabe Januar 2021

erfüllt.

Geltungsbereich:

Gruppe G3, Werkstoff: pe
Gruppe W2, Werkstoffe: pe, pvc

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und
gilt vom 22.06.2022 bis 21.06.2027 nur in Verbindung
mit dem Eintrag unter www.zert-bau.de/unternehmenssuche.

Registrier-Nr.: 10.05.0047
Revisionsdatum: 22.06.2022
Datum der Erstzertifizierung: 16.03.1995



Dipl.-Ing. Bernd Wiese
GB Rohrleitungsbau

Verantwortliche Fachaufsicht Gas/Wasser

Frank Rösler
Bernd Scheipers

Verantwortliche Kunststoffschweißaufsicht

Frank Rösler

Verantwortliche Verbindungsaufsicht

Frank Rösler

Registrier-Nr.: 10.05.0047
Revisionsdatum: 22.06.2022
Datum der Erstzertifizierung: 16.03.1995



Dipl.-Ing. Bernd Wiese
GB Rohrleitungsbau

Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 301 / Januar 2021:

Sparte Gas

G1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
G2 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten \leq DN 300
G3 Betriebsdrücke ≤ 5 bar und Nennweiten \leq DN 300

Sparte Wasser

W1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
W2 alle Betriebsdrücke und Nennweiten \leq DN 400
W3 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten \leq DN 300

Werkstoffe

pe PE (Polyethylen)
st Stahl
ge Gusseisen
gfk GFK (Glasfaserkunststoff)
pvc PVC (Polyvinylchlorid)
az Asbestzement